


OZNACZENIA

- przewód miedziany ocynkowany
- - - - - przewód miedziany

UWAGA:
 Rury preizolowane wyposażone w cztery druty instalacji alarmowej. Schemat przedstawia pętlę drutów górnych. Druty dolne połączyć analogicznie.

PROJEKT BUDOWLANY "PRZEBUDOWA OSIEDLOWEJ SIECI CIEPLNEJ DN300 SYSTEMU KANAŁOWEGO NA SIEĆ PREIZOLOWANĄ 2XDN350/500 OD KOMORY K-1 DO KOMORY K-2 PRZY ULICY SIKORSKIEGO, ŚW.ANTONIEGO, MAZOWIECKIEJ W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM".			
inwestor: Zakład Gospodarki Ciepłowniczej w Tomaszowie Maz. Sp.z o.o. ul. Wierzbowa 136, 97-200 Tomaszów Mazowiecki			
projektant:	nr upr.LOD/1715/POOS/11		
mgr inż. Piotr Wasirski		branża:	faza:
data:	styczeń 2018	sanitarna	projekt budowlany
tytuł rysunku: schemat instalacji alarmowej		skala:	numer rys. 5
 Zakład Gospodarki Ciepłowniczej w Tomaszowie Maz. Spółka z o.o. ul. Wierzbowa 136, 97-200 Tomaszów Mazowiecki			